

關注香港地下管道的安全

香港蜆殼有限公司的回覆：

根據法例，蜆殼每年檢查應具報氣體裝置（包括石油氣缸、氣化爐等），並每兩至三年為地下輸送管道進行壓力測試。此外，為進一步確保安全，蜆殼額外每半年對地下輸送管道系統進行檢查。

蜆殼訂定一套全面且嚴謹的「緊急應變程序」，以應付各類緊急事件，包括氣體洩漏甚至爆炸意外，具體的處理方式需視乎個別事件及實際情況而定。一旦發生任何事故，我們會盡快通知有關政府部門，並立即派受過訓練的人員抵達現場，作出適當的應變措施。在這些情況下，我們會與機電工程署緊密聯繫。如市民發現任何與蜆殼石油氣有關的緊急事故，可致電我們的 24 小時服務熱線 2322 2200。

(二零一四年九月二十五日收到)

中西區區議會秘書處

二零一四年十月