

正街扶手電梯再次發生爆水管事故

關注般咸道與正街交界水管爆裂事件

路政署的綜合回覆：

- 1.0 就中西區區議會對題述事故所提的討論文件，現回應如下：
- 1.1 2012 年 6 月 11 日下午，一條位於般咸道行人路下面直徑 150 毫米的食水管突然爆裂，導致大量食水湧進題述工程的工地，對我們的工程造成很大的影響，尤其是對由般咸道至英華台的一段電梯工程，影響最大。由於我們在該路段正進行挖泥及路基的建築，大量食水的湧入沖毀了已築好的路基，並造成工地的水浸和大量的淤泥需要清理。此外，由於要疏導湧入的食水以免引致高街水浸，我們需要打穿一些已建好的水井，使食水得以流進排水系統內。現附上數幅當天在工地所攝的照片，以供參考。
- 1.2 在事故發生後，路政署已要求我們的承建商儘快在工地內進行有關的善後工作。但由於清理積水和淤泥需時，加上需要修復被沖毀的路基及被打穿的水井，這無可避免地對我們電梯工程的進度帶來嚴重的影響。根據現時的估計，由高街至第三街的一段扶手電梯工程，將不受是次事故的影響。但由般咸道至高街的一段扶手電梯工程，將遭受兩至四星期的工程延誤。

路政署工程部
二零一二年六月

(二零一二年六月十五日收到)

中西區區議會秘書處
二零一二年六月



