

關注中西區上山行人扶手電梯發展工作小組文件第2/2016號(修訂)
關注中西區上山行人扶手電梯發展工作小組文件第3/2016號(修訂)

香港特別行政區政府 機電工程署
香港九龍啟成街3號

Electrical and Mechanical Services Department
Government of the Hong Kong Special Administrative Region
3 Kai Shing Street, Kowloon, Hong Kong
www.emsd.gov.hk

Our reference 本署檔號： (46) in EMSD /TSCS3/TD/BS/Mid-Levels pt.7

Telephone 電話號碼：

Your reference 來函檔號：

Facsimile 圖文傳真：

電郵及傳真：

中西區區議會

香港中環統一碼頭道38號
海港政府大樓11樓

中西區區議會秘書
許諾茵女士

許女士，

關注中西區上山行人扶手電梯發展工作小組

本署現呈上2015年1月至2016年4月，有關半山扶手電梯及正街扶手電梯之維修記錄供閣下詳細查閱及存檔。

如閣下對上述事宜任何意見或查詢，請致電本署 與本人聯絡。

此致

機電工程署署長

(李家俊 代行)

附文件

- (一) 2015年1月至2016年4月之半山扶手電梯維修記錄
- (二) 2015年1月至2016年4月之正街扶手電梯維修記錄

副本送

運輸署 – 周珮詩女士 傳真號碼：

2015年5月30日

電梯編號EL1 (英華臺至般咸道)

每日運作時間：上午六時 至 晚上十二時十五分

例行檢查：星期二，下午三時十五分 至 下午四時正

| 項目 | 故障日期 | 故障時間 | 電梯編號 | 故障原因 | 維修時間(分鐘) | 該月總停次數 |
|----|------------|----------------|------|-------------|----------|--------|
| 1 | 07-01-2015 | 06:51 to 07:47 | EL1 | "緊急停掣"被按 | 56 | 1 |
| 2 | 06-02-2015 | 10:20 to 11:00 | EL1 | "緊急停掣"被按 | 40 | 3 |
| 3 | 15-02-2015 | 06:00 to 00:15 | EL1 | 調校扶手帶 | 1515 | |
| | 16-02-2015 | 06:00 to 13:00 | | | | |
| 4 | 02-05-2015 | 23:08 to 23:48 | EL1 | 下台梯梳被打 | 40 | 2 |
| 5 | 22-05-2015 | 06:45 to 07:43 | EL1 | 梯梳攝硬物 | 58 | |
| 6 | 08-06-2015 | 07:00 to 09:30 | EL1 | "緊急停掣"被按 | 150 | 8 |
| 7 | 09-06-2015 | 06:50 to 08:06 | EL1 | 梯級安全掣被觸發 | 76 | |
| 8 | 10-06-2015 | 06:53 to 11:20 | EL1 | 扶手帶不良 | 267 | |
| 9 | 11-06-2015 | 06:32 to 16:55 | EL1 | 電子板不良 | 623 | |
| 10 | 14-06-2015 | 07:02 to 10:00 | EL1 | 梯級安全掣被觸發 | 178 | |
| 11 | 19-06-2015 | 06:37 to 08:58 | EL1 | "緊急停掣"被按 | 141 | |
| 12 | 27-06-2015 | 06:33 to 09:00 | EL1 | "緊急停掣"被按 | 147 | |
| 13 | 28-06-2015 | 06:59 to 08:03 | EL1 | 上台梯梳攝硬物 | 64 | |
| 14 | 12-07-2015 | 06:40 to 07:24 | EL1 | "緊急停掣"被按 | 44 | 9 |
| 15 | 16-07-2015 | 06:35 to 08:13 | EL1 | "緊急停掣"被按 | 98 | |
| 16 | 22-07-2015 | 12:03 to 24:15 | EL1 | 塌樹·警察封路 | 1602 | |
| 17 | 24-07-2015 | 06:47 to 07:23 | EL1 | "緊急停掣"被按 | 36 | |
| 18 | 29-07-2015 | 12:26 to 24:15 | EL1 | 扶手帶輾不良 | 1319 | |
| | 30-07-2015 | 06:00 to 16:10 | EL1 | | | |
| 19 | 30-07-2015 | 17:38 to 18:39 | EL1 | 上台梯梳攝硬物 | 61 | |
| 20 | 30-07-2015 | 19:10 to 24:15 | EL1 | 扶手帶不良 | 305 | |
| 21 | 01-08-2015 | 06:38 to 08:06 | EL1 | "緊急停掣"被按 | 88 | 4 |
| 22 | 05-08-2015 | 10:40 to 13:34 | EL1 | 扶手帶因有雨而導致不良 | 174 | |
| 23 | 07-08-2015 | 09:56 to 11:47 | EL1 | 上台梯梳攝硬物 | 111 | |
| 24 | 08-08-2015 | 12:55 to 15:43 | EL1 | 扶手帶因有雨而導致不良 | 168 | |
| 25 | 17-09-2015 | 06:32 to 07:39 | EL1 | 扶手帶因有雨而導致不良 | 67 | 1 |
| 26 | 03-10-2015 | 06:41 to 08:10 | EL1 | 電子板不良 | 89 | 10 |
| 27 | 03-10-2015 | 14:16 to 16:15 | EL1 | "緊急停掣"被按 | 119 | |
| 28 | 08-10-2015 | 06:47 to 08:40 | EL1 | 梯級鏈不良 | 113 | |
| 29 | 09-10-2015 | 06:30 to 08:06 | EL1 | "緊急停掣"被按 | 96 | |
| 30 | 16-10-2015 | 06:38 to 12:28 | EL1 | 梳齒掣被觸發 | 350 | |
| 31 | 17-10-2015 | 06:53 to 12:51 | EL1 | 旁板掣被觸發 | 358 | |
| 32 | 20-10-2015 | 23:05 to 00:32 | EL1 | 旁板掣被觸發 | 87 | |
| 33 | 21-10-2015 | 06:55 to 08:11 | EL1 | "緊急停掣"被按 | 76 | |
| 34 | 21-10-2015 | 08:25 to 09:22 | EL1 | 強觸器不良 | 57 | |
| 35 | 24-10-2015 | 06:36 to 13:17 | EL1 | 扶手帶因有雨而導致不良 | 401 | |
| 36 | 04-11-2015 | 06:35 to 08:26 | EL1 | "緊急停掣"被按 | 111 | 4 |
| 37 | 20-11-2015 | 06:18 to 08:02 | EL1 | "緊急停掣"被按 | 104 | |
| 38 | 24-11-2015 | 06:38 to 07:30 | EL1 | "緊急停掣"被按 | 52 | |
| 39 | 27-11-2015 | 08:15 to 09:35 | EL1 | 梳齒掣被觸發 | 80 | 4 |
| 40 | 06-12-2015 | 01:36 to 02:29 | EL1 | 電子板不良 | 53 | |
| 41 | 12-12-2015 | 08:45 to 08:45 | EL1 | 到達時行機正常 | 0 | |
| 42 | 13-12-2015 | 07:30 to 07:30 | EL1 | 梳齒掣被觸發 | 0 | |
| 43 | 21-12-2015 | 09:06 to 09:56 | EL1 | "緊急停掣"被按 | 50 | 2 |
| 44 | 11-01-2016 | 06:43 to 07:53 | EL1 | "緊急停掣"被按 | 70 | |
| 45 | 24-01-2016 | 22:38 to 23:17 | EL1 | 梳齒掣被觸發 | 39 | 2 |
| 46 | 01-03-2016 | 06:40 to 08:26 | EL1 | "緊急停掣"被按 | 106 | |
| 47 | 12-03-2016 | 15:50 to 18:00 | EL1 | 梳齒掣被觸發 | 130 | |
| | | | | | 3515 | 50 |

| 維修時間(分鐘) | 次數 |
|----------|----|
| 0-30 | 2 |
| 31-60 | 11 |
| 61-240 | 25 |
| 241-1095 | 6 |
| >1095 | 3 |

60分鐘 = 1小時
 240分鐘 = 4小時
 1095分鐘 = 1日運作時間

電梯編號EL2 (英華臺至般咸道)

每日運作時間：上午六時 至 晚上十二時十五分

例行檢查：星期二，下午三時十五分 至 下午四時正

| 項目 | 故障日期 | 故障時間 | 電梯編號 | 故障原因 | 維修時間 (分鐘) | 該月總停次數 |
|----|------------|----------------|------|-----------------------------|-----------|--------|
| 1 | 05-01-2015 | 07:52 to 09:41 | EL2 | "緊急停掣"被按 | 109 | 2 |
| 2 | 10-01-2015 | 17:59 to 18:54 | EL2 | 硬物卡進電梯 | 55 | |
| 3 | 25-02-2015 | 16:09 to 17:35 | EL2 | 旁板掣被撞 | 86 | 1 |
| 4 | 14-03-2015 | 20:03 to 21:46 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 103 | 2 |
| 5 | 25-03-2015 | 13:35 to 18:10 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 275 | |
| 6 | 09-04-2015 | 15:00 to 17:21 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 141 | 3 |
| 7 | 14-04-2015 | 17:41 to 18:22 | EL2 | 硬物卡進電梯 | 41 | |
| 8 | 21-04-2015 | 23:04 to 24:00 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 56 | |
| 9 | 08-05-2015 | 19:36 to 21:40 | EL2 | 梯梳攝硬物 | 124 | 3 |
| 10 | 19-05-2015 | 20:00 to 22:45 | EL2 | 下台梳齒掣被觸發 | 165 | |
| 11 | 28-05-2015 | 19:57 to 21:31 | EL2 | 下台梳齒掣被觸發 | 94 | |
| 12 | 18-06-2015 | 06:48 to 07:32 | EL2 | "緊急停掣"被按 | 44 | 4 |
| 13 | 24-06-2015 | 10:18 to 14:04 | EL2 | 梯級輾不良 | 226 | |
| 14 | 26-06-2015 | 17:51 to 19:02 | EL2 | 上台梯梳攝硬物 | 71 | |
| 15 | 27-06-2015 | 06:33 to 09:18 | EL2 | 電子板不良 | 165 | 6 |
| 16 | 02-07-2015 | 22:00 to 22:45 | EL2 | 上台梯梳攝硬物 | 45 | |
| 17 | 11-07-2015 | 19:21 to 21:45 | EL2 | 下台梯梳攝硬物 | 144 | |
| 18 | 24-07-2015 | 21:37 to 22:32 | EL2 | 上台梯梳攝硬物 | 55 | |
| 19 | 22-07-2015 | 12:03 to 24:15 | EL2 | 塌樹，警察封路 | 1602 | |
| | 23-07-2015 | 06:00 to 20:30 | EL2 | | | |
| 20 | 28-07-2015 | 19:44 to 22:05 | EL2 | 下台梯梳攝硬物 | 141 | 6 |
| 21 | 01-08-2015 | 16:07 to 17:55 | EL2 | 上台梯梳攝硬物 | 108 | |
| 22 | 15-08-2015 | 06:37 to 08:46 | EL2 | 旁板掣被觸發 | 129 | |
| 23 | 22-08-2015 | 09:43 to 10:41 | EL2 | 旁板掣被觸發 | 58 | |
| 24 | 22-08-2015 | 16:51 to 17:39 | EL2 | 電子板不良 | 48 | |
| 25 | 25-08-2015 | 05:40 to 00:15 | EL2 | 電子板不良 | 1115 | |
| 26 | 26-08-2015 | 06:00 to 15:23 | EL2 | 電子板不良 | 563 | 2 |
| 27 | 10-10-2015 | 20:58 to 22:24 | EL2 | "緊急停掣"被按 | 86 | |
| 28 | 31-10-2015 | 06:40 to 07:20 | EL2 | 旁板掣被觸發 | 40 | 6 |
| 29 | 09-11-2015 | 16:35 to 17:31 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 56 | |
| 30 | 10-11-2015 | 22:05 to 23:10 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 65 | |
| 31 | 15-11-2015 | 11:12 to 12:06 | EL2 | "緊急停掣"被按 | 54 | |
| 32 | 16-11-2015 | 18:29 to 20:24 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 115 | |
| 33 | 24-11-2015 | 23:09 to 23:43 | EL2 | "緊急停掣"被按 | 34 | |
| 34 | 29-11-2015 | 12:33 to 13:20 | EL2 | "緊急停掣"被按 | 47 | 9 |
| 35 | 04-12-2015 | 12:31 to 14:26 | EL2 | 電子板不良 | 115 | |
| 36 | 05-12-2015 | 17:50 to 18:46 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 56 | |
| 37 | 07-12-2015 | 07:23 to 08:07 | EL2 | 電子板不良 | 44 | |
| 38 | 09-12-2015 | 07:50 to 08:40 | EL2 | 旁板掣被觸發 | 50 | |
| 39 | 11-12-2015 | 06:59 to 08:00 | EL2 | "緊急停掣"被按 | 61 | |
| 40 | 15-12-2015 | 06:34 to 07:10 | EL2 | 旁板掣被觸發 | 36 | |
| 41 | 24-12-2015 | 14:13 to 16:35 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 142 | |
| 42 | 26-12-2015 | 11:30 to 14:08 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 158 | |
| 43 | 29-12-2015 | 19:44 to 21:00 | EL2 | 繼電器不良 | 76 | 12 |
| 44 | 07-01-2016 | 13:18 to 15:06 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 108 | |
| 45 | 07-01-2016 | 21:24 to 22:12 | EL2 | "緊急停掣"被按 | 48 | |
| 46 | 08-01-2016 | 19:10 to 21:07 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 117 | |
| 47 | 09-01-2016 | 11:52 to 13:40 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 108 | |
| 48 | 09-01-2016 | 18:31 to 20:40 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 129 | |
| 49 | 09-01-2016 | 22:00 to 23:08 | EL2 | "緊急停掣"被按 | 68 | |
| 50 | 14-01-2016 | 20:59 to 21:48 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 49 | |
| 51 | 19-01-2016 | 22:47 to 23:31 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 44 | |
| 52 | 27-01-2016 | 21:50 to 23:10 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 80 | |
| 53 | 29-01-2016 | 07:58 to 10:22 | EL2 | 扶手帶因有雨水而導致不良 | 144 | |
| 54 | 29-01-2016 | 19:04 to 21:10 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 126 | |
| 55 | 31-01-2016 | 22:27 to 23:17 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 50 | 5 |
| 56 | 11-02-2016 | 20:30 to 24:00 | EL2 | 有人推車及貨物從扶手梯上台跌落下台，導致十多級梯級損壞 | 1960 | |
| | 12-02-2016 | 06:00 to 24:00 | | | | |
| | 13-02-2016 | 06:00 to 17:10 | | | | |
| 57 | 17-02-2016 | 06:35 to 06:57 | EL2 | "緊急停掣"被按 | 22 | |

電梯編號EL2 (英華臺至般咸道)

| | | | | | | |
|----|------------|----------------|-----|----------|-------|----|
| 58 | 18-02-2016 | 22:21 to 23:05 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 44 | 6 |
| 59 | 28-02-2016 | 07:01 to 08:25 | EL2 | "緊急停掣"被按 | 84 | |
| 60 | 28-02-2016 | 17:01 to 18:05 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 64 | |
| 61 | 02-03-2016 | 14:46 to 15:26 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 40 | |
| 62 | 07-03-2016 | 11:03 to 13:05 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 122 | |
| 63 | 10-03-2016 | 06:30 to 08:00 | EL2 | "緊急停掣"被按 | 90 | |
| 64 | 12-03-2016 | 16:07 to 18:15 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 128 | 11 |
| 65 | 16-03-2016 | 12:54 to 14:50 | EL2 | 旁板掣被觸發 | 116 | |
| 66 | 30-03-2016 | 19:30 to 21:28 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 118 | |
| 67 | 07-04-2016 | 06:47 to 07:40 | EL2 | 電子板不良 | 53 | |
| 68 | 09-04-2016 | 06:28 to 07:20 | EL2 | "緊急停掣"被按 | 52 | |
| 69 | 16-04-2016 | 06:35 to 07:23 | EL2 | 電子板不良 | 48 | |
| 70 | 17-04-2016 | 06:44 to 08:25 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 101 | |
| 71 | 17-04-2016 | 11:22 to 12:26 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 64 | |
| 72 | 17-04-2016 | 17:36 to 18:55 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 79 | |
| 73 | 18-04-2016 | 07:13 to 08:06 | EL2 | "緊急停掣"被按 | 53 | |
| 74 | 21-04-2016 | 19:36 to 21:26 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 110 | |
| 75 | 25-04-2016 | 08:57 to 10:26 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 89 | |
| 76 | 25-04-2016 | 12:43 to 14:16 | EL2 | 梳齒掣被觸發 | 93 | |
| 77 | 28-04-2016 | 13:31 to 15:00 | EL2 | "緊急停掣"被按 | 89 | |
| | | | | | 11688 | 78 |

| 維修時間(分鐘) | 次數 |
|----------|----|
| 0-30 | 1 |
| 31-60 | 27 |
| 61-240 | 44 |
| 241-1095 | 2 |
| >1095 | 3 |

60分鐘 = 1小時
 240分鐘 = 4小時
 1095分鐘 = 1日運作時間

電梯編號EL3 (高街至英華臺)

每日運作時間：上午六時至晚上十二時十五分

例行檢查：星期二，晚上十一時至午夜十二時

| 項目 | 故障日期 | 故障時間 | 電梯編號 | 故障原因 | 維修時間(分鐘) | 該月總停次數 |
|----|------------|----------------|------|----------|----------|--------|
| 1 | 08-01-2015 | 06:48 to 10:31 | EL3 | 油盅油量不足 | 223 | 1 |
| 2 | 14-02-2015 | 12:39 to 17:07 | EL3 | 旁板制被撞 | 268 | 1 |
| 3 | 11-04-2015 | 06:04 to 10:00 | EL3 | 調校扶手帶 | 236 | 1 |
| 4 | 21-05-2015 | 06:33 to 08:16 | EL3 | "緊急停掣"被按 | 103 | 2 |
| 5 | 27-05-2015 | 09:11 to 10:00 | EL3 | 梯梳攝硬物 | 49 | |
| 6 | 24-07-2015 | 13:17 to 15:11 | EL3 | 旁板掣被觸發 | 114 | 1 |
| 7 | 11-08-2015 | 23:26 to 23:40 | EL3 | "緊急停掣"被按 | 14 | 1 |
| 8 | 28-10-2015 | 06:35 to 07:15 | EL3 | "緊急停掣"被按 | 40 | 1 |
| 9 | 24-12-2015 | 21:58 to 22:45 | EL3 | 梳齒掣被觸發 | 47 | 1 |
| 10 | 09-01-2016 | 06:50 to 08:33 | EL3 | 梳齒掣被觸發 | 103 | 1 |
| 11 | 08-03-2016 | 20:39 to 21:30 | EL3 | 梳齒掣被觸發 | 51 | 2 |
| 12 | 30-03-2016 | 17:54 to 18:40 | EL3 | 梳齒掣被觸發 | 46 | |
| 13 | 09-04-2016 | 07:10 to 08:30 | EL3 | "緊急停掣"被按 | 80 | 2 |
| 14 | 12-04-2016 | 07:11 to 08:56 | EL3 | 梳齒掣被觸發 | 105 | |
| | | | | | 1479 | 14 |

| 維修時間(分鐘) | 次數 |
|----------|----|
| 0-30 | 1 |
| 31-60 | 5 |
| 61-240 | 7 |
| 241-1095 | 1 |
| >1095 | 0 |

60分鐘 = 1小時
 240分鐘 = 4小時
 1095分鐘 = 1日運作時間

電梯編號EL4 (餘樂里至高街)

每日運作時間：上午六時至晚上十二時十五分

例行檢查：星期二，下午三時十五分至下午四時正

| 項目 | 故障日期 | 故障時間 | 電梯編號 | 故障原因 | 維修時間(分鐘) | 該月總停次數 |
|----|------------|----------------|------|-----------|----------|--------|
| 1 | 27-01-2015 | 19:15 to 24:00 | EL4 | 更換旁板玻璃 | 285 | 1 |
| 2 | 13-02-2015 | 06:48 to 17:07 | EL4 | 檢查及維修扶手帶掣 | 619 | 3 |
| 3 | 16-02-2015 | 06:49 to 14:51 | EL4 | 維修電梯安全裝置 | 482 | |
| 4 | 17-02-2015 | 06:49 to 07:20 | EL4 | 檢查及維修扶手帶掣 | 31 | |
| 5 | 11-03-2015 | 14:06 to 19:32 | EL4 | 垃圾卡進電梯 | 326 | 1 |
| 6 | 09-04-2015 | 07:05 to 10:58 | EL4 | 調校扶手帶 | 233 | 2 |
| 7 | 11-04-2015 | 06:04 to 11:46 | EL4 | 調校扶手帶 | 342 | |
| 8 | 08-05-2015 | 11:47 to 13:11 | EL4 | 到達時行機正常 | 84 | 3 |
| 9 | 21-05-2015 | 06:33 to 08:16 | EL4 | "緊急停掣"被按 | 103 | |
| 10 | 28-05-2015 | 07:44 to 08:22 | EL4 | "緊急停掣"被按 | 38 | |
| 11 | 01-06-2015 | 07:25 to 08:30 | EL4 | 旁板掣被觸發 | 65 | 1 |
| 12 | 01-09-2015 | 07:18 to 17:00 | EL4 | 地台板掣被觸發 | 582 | 9 |
| 13 | 02-09-2015 | 09:43 to 11:10 | EL4 | "緊急停掣"被按 | 87 | |
| 14 | 03-09-2015 | 06:46 to 07:57 | EL4 | 電子板不良 | 71 | |
| 15 | 11-09-2015 | 14:13 to 17:17 | EL4 | 旁板掣被觸發 | 184 | |
| 16 | 13-09-2015 | 10:37 to 11:43 | EL4 | "緊急停掣"被按 | 66 | |
| 17 | 14-09-2015 | 15:45 to 00:15 | EL4 | 扶手帶轆不良 | 510 | |
| 18 | 15-09-2015 | 06:00 to 15:00 | EL4 | 扶手帶轆不良 | 540 | |
| 19 | 26-09-2015 | 06:45 to 08:00 | EL4 | 電子板不良 | 75 | |
| 20 | 26-09-2015 | 16:55 to 17:45 | EL4 | "緊急停掣"被按 | 50 | |
| 21 | 09-04-2016 | 06:35 to 07:40 | EL4 | "緊急停掣"被按 | 65 | 1 |
| | | | | | 4838 | 21 |

| 維修時間(分鐘) | 次數 |
|----------|----|
| 0-30 | 0 |
| 31-60 | 3 |
| 61-240 | 10 |
| 241-1095 | 8 |
| >1095 | 0 |

60分鐘 = 1小時

240分鐘 = 4小時

1095分鐘 = 1日運作時間

電梯編號EL5 (第三街至餘樂里)

每日運作時間：上午六時至晚上十二時十五分

例行檢查：星期二，下午三時十五分至下午四時正

| 項目 | 故障日期 | 故障時間 | 電梯編號 | 故障原因 | 維修時間(分鐘) | 該月總停次數 |
|----|------------|----------------|------|----------|----------|--------|
| 1 | 21-01-2015 | 21:52 to 22:35 | EL5 | "緊急停掣"被按 | 43 | 2 |
| 2 | 26-01-2015 | 17:00 to 19:19 | EL5 | 硬物卡進電梯 | 139 | |
| 3 | 09-02-2015 | 06:00 to 06:35 | EL5 | 硬物卡進電梯 | 35 | 1 |
| 4 | 07-03-2015 | 11:13 to 14:31 | EL5 | 梳齒掣被觸發 | 198 | 4 |
| 5 | 12-03-2015 | 22:37 to 23:27 | EL5 | 梳齒掣被觸發 | 50 | |
| 6 | 16-03-2015 | 07:22 to 08:10 | EL5 | 梳齒掣被觸發 | 48 | |
| 7 | 18-03-2015 | 12:56 to 14:56 | EL5 | 調校梯級 | 120 | |
| 8 | 16-04-2015 | 15:22 to 17:00 | EL5 | 梳齒掣被觸發 | 98 | 2 |
| 9 | 23-04-2015 | 17:31 to 18:30 | EL5 | "緊急停掣"被按 | 59 | |
| 10 | 01-05-2015 | 15:58 to 17:35 | EL5 | 梯級安全掣被觸發 | 97 | 3 |
| 11 | 01-05-2015 | 19:42 to 21:30 | EL5 | 梯級安全掣被觸發 | 108 | |
| 12 | 09-05-2015 | 19:49 to 21:37 | EL5 | 旁板攝硬物 | 108 | |
| 13 | 08-06-2015 | 07:00 to 10:01 | EL5 | 旁板掣被觸發 | 181 | 3 |
| 14 | 18-06-2015 | 15:15 to 17:32 | EL5 | 上台梯攝硬物 | 137 | |
| 15 | 18-06-2015 | 19:10 to 21:31 | EL5 | "緊急停掣"被按 | 141 | |
| 16 | 18-07-2015 | 10:21 to 11:48 | EL5 | 旁板掣被觸發 | 87 | 1 |
| 17 | 22-08-2015 | 07:07 to 08:07 | EL5 | "緊急停掣"被按 | 60 | 1 |
| 18 | 02-09-2015 | 14:46 to 17:06 | EL5 | 旁板掣被觸發 | 140 | 5 |
| 19 | 04-09-2015 | 19:04 to 21:11 | EL5 | 顯示板不良 | 127 | |
| 20 | 11-09-2015 | 12:50 to 15:40 | EL5 | 旁板掣被觸發 | 170 | |
| 21 | 29-09-2015 | 19:44 to 21:55 | EL5 | 旁板掣被觸發 | 131 | |
| 22 | 30-09-2015 | 08:13 to 18:15 | EL5 | 梯級鏈不良 | 602 | |
| 23 | 04-10-2015 | 16:47 to 18:18 | EL5 | 旁板掣被觸發 | 91 | 6 |
| 24 | 05-10-2015 | 19:00 to 21:23 | EL5 | "緊急停掣"被按 | 143 | |
| 25 | 06-10-2015 | 21:33 to 22:20 | EL5 | 旁板掣被觸發 | 47 | |
| 26 | 07-10-2015 | 11:45 to 13:10 | EL5 | 梳齒掣被觸發 | 85 | |
| 27 | 26-10-2015 | 12:56 to 14:33 | EL5 | 旁板掣被觸發 | 97 | |
| 28 | 29-10-2015 | 14:49 to 17:18 | EL5 | 梳齒掣被觸發 | 149 | |
| 29 | 02-11-2015 | 21:48 to 22:24 | EL5 | 旁板掣被觸發 | 36 | 3 |
| 30 | 06-11-2015 | 06:39 to 07:07 | EL5 | "緊急停掣"被按 | 28 | |
| 31 | 07-11-2015 | 06:46 to 07:21 | EL5 | "緊急停掣"被按 | 35 | |
| 32 | 09-12-2015 | 08:25 to 08:40 | EL5 | 梳齒掣被觸發 | 15 | 1 |
| 33 | 19-01-2016 | 06:48 to 08:08 | EL5 | "緊急停掣"被按 | 80 | 1 |
| 34 | 11-03-2016 | 20:53 to 22:06 | EL5 | 梳齒掣被觸發 | 73 | 3 |
| 35 | 23-03-2016 | 07:50 to 10:55 | EL5 | 梳齒掣被觸發 | 185 | |
| 36 | 27-03-2016 | 10:47 to 13:06 | EL5 | 梳齒掣被觸發 | 139 | |
| 37 | 07-04-2016 | 15:34 to 16:43 | EL5 | 梳齒掣被觸發 | 69 | 4 |
| 38 | 26-04-2016 | 19:20 to 21:38 | EL5 | "緊急停掣"被按 | 138 | |
| 39 | 28-04-2016 | 08:42 to 10:23 | EL5 | 梳齒掣被觸發 | 101 | |
| 40 | 28-04-2016 | 19:16 to 20:14 | EL5 | "緊急停掣"被按 | 58 | |
| | | | | | 4448 | 40 |

| 維修時間(分鐘) | 次數 |
|----------|----|
| 0-30 | 2 |
| 31-60 | 10 |
| 61-240 | 27 |
| 241-1095 | 1 |
| >1095 | 0 |

60分鐘 = 1小時

240分鐘 = 4小時

1095分鐘 = 1日運作時間