

電梯編號EL1 (英華臺至般咸道)

2014年7月至2018年3月維修記錄總表

每日運作時間：上午六時 至 晚上十二時十五分

例行檢查：星期二，下午三時十五分 至 下午四時正



故障日期	故障時間	電梯編號	故障原因	維修時間 (分鐘)	總維修時間 (分鐘)	
16-08-2014	19:46 to 21:15	EL1	雜物卡進電梯	89	2133	
23-08-2014	10:28 to 16:24	EL1	維修 / 更換電氣或安全設備	356		
28-08-2014	08:50 to 13:29	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	279		
05-10-2014	06:35 to 08:05	EL1	"緊急停掣"被按	90		
07-10-2014	07:15 to 11:18	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	243		
16-10-2014	08:02 to 17:21	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	559		
17-10-2014	06:45 to 08:30	EL1	"緊急停掣"被按	105		
01-11-2014	06:37 to 13:29	EL1	檢查 / 調校電梯機械組件	412		
07-01-2015	06:51 to 07:47	EL1	"緊急停掣"被按	56		
06-02-2015	10:20 to 11:00	EL1	"緊急停掣"被按	40		
15-02-2015	06:00 to 00:15	EL1	檢查 / 調校電梯機械組件	1515	9624	
16-02-2015	06:00 to 13:00					
02-05-2015	23:08 to 23:48	EL1	雜物卡進電梯	40	1744	
22-05-2015	06:45 to 07:43	EL1	雜物卡進電梯	58		
08-06-2015	07:00 to 09:30	EL1	"緊急停掣"被按	150		
09-06-2015	06:50 to 08:06	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	76		
10-06-2015	06:53 to 11:20	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	267		
11-06-2015	06:32 to 16:55	EL1	維修 / 更換電氣或安全設備	623		
14-06-2015	07:02 to 10:00	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	178		
19-06-2015	06:37 to 08:58	EL1	"緊急停掣"被按	141		
27-06-2015	06:33 to 09:00	EL1	"緊急停掣"被按	147		
28-06-2015	06:59 to 08:03	EL1	雜物卡進電梯	64		
12-07-2015	06:40 to 07:24	EL1	"緊急停掣"被按	44	4073	
16-07-2015	06:35 to 08:13	EL1	"緊急停掣"被按	98		
22-07-2015	12:03 to 24:15	EL1	其他	1602		
23-07-2015	06:00 to 20:30	EL1	"緊急停掣"被按	36		
24-07-2015	06:47 to 07:23	EL1	"緊急停掣"被按	36		
29-07-2015	12:26 to 24:15	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	1319		
30-07-2015	06:00 to 16:10	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	61		
30-07-2015	17:38 to 18:39	EL1	雜物卡進電梯	61		
30-07-2015	19:10 to 24:15	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	305		
01-08-2015	06:38 to 08:06	EL1	"緊急停掣"被按	88		
05-08-2015	10:40 to 13:34	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	174	2196	
07-08-2015	09:56 to 11:47	EL1	雜物卡進電梯	111		
08-08-2015	12:55 to 15:43	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	168		
17-09-2015	06:32 to 07:39	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	67		
03-10-2015	06:41 to 08:10	EL1	維修 / 更換電氣或安全設備	89		
03-10-2015	14:16 to 16:15	EL1	"緊急停掣"被按	119		
08-10-2015	06:47 to 08:40	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	113		
09-10-2015	06:30 to 08:06	EL1	"緊急停掣"被按	96		
16-10-2015	06:38 to 12:28	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	350		
17-10-2015	06:53 to 12:51	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	358		
20-10-2015	23:05 to 00:32	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	87	345	
21-10-2015	06:55 to 08:11	EL1	"緊急停掣"被按	76		
21-10-2015	08:25 to 09:22	EL1	維修 / 更換電氣或安全設備	57		
24-10-2015	06:36 to 13:17	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	401		
04-11-2015	06:35 to 08:26	EL1	"緊急停掣"被按	111		
20-11-2015	06:18 to 08:02	EL1	"緊急停掣"被按	104		
24-11-2015	06:38 to 07:30	EL1	"緊急停掣"被按	52		
27-11-2015	08:15 to 09:35	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	80		
06-12-2015	01:36 to 02:29	EL1	維修 / 更換電氣或安全設備	53		
13-12-2015	07:30 to 07:30	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	0		
21-12-2015	09:06 to 09:56	EL1	"緊急停掣"被按	50	4659	
11-01-2016	06:43 to 07:53	EL1	"緊急停掣"被按	70		
24-01-2016	22:38 to 23:17	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	39		
01-03-2016	06:40 to 08:26	EL1	"緊急停掣"被按	106		
12-03-2016	15:50 to 18:00	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	130		
04-06-2016	06:37 to 08:16	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	99		
17-06-2016	10:45 to 24:15	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	4560		4659
18-06-2016	06:00 to 24:15					
19-06-2016	06:00 to 24:15					
20-06-2016	06:00 to 24:15					
21-06-2016	06:00 to 13:45					
24-07-2016	07:02 to 07:40	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	38	1915	
28-07-2016	06:30 to 08:16	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	106		
03-08-2016	07:15 to 08:33	EL1	"緊急停掣"被按	78		
10-08-2016	06:35 to 08:05	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	90		
13-08-2016	06:45 to 08:10	EL1	"緊急停掣"被按	85		
16-08-2016	06:51 to 09:30	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	159		
27-08-2016	06:35 to 08:10	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	95		
07-09-2016	06:00 to 07:35	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	95		
08-09-2016	06:45 to 08:36	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	111		
08-09-2016	18:00 to 21:00	EL1	維修 / 更換電氣或安全設備	180		
10-09-2016	08:00 to 14:53	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	413	1049	
19-09-2016	11:25 to 15:58	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	273		
27-09-2016	06:48 to 10:00	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	192		
01-10-2016	20:51 to 23:00	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	129		
25-11-2016	11:26 to 17:23	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	357		
16-12-2016	07:25 to 08:36	EL1	"緊急停掣"被按	71		
28-12-2016	13:53 to 18:07	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	254		
30-12-2016	06:57 to 07:40	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	43		

**電梯編號EL1 (英華臺至般咸道)**  
2014年7月至2018年3月維修記錄總表

31-12-2016	07:20 to 10:35	EL1	"緊急停掣"被按	195	4260
04-01-2017	07:26 to 09:35	EL1	"緊急停掣"被按	129	
15-01-2017	07:26 to 11:08	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	222	
10-03-2017	08:13 to 10:47	EL1	"緊急停掣"被按	154	
11-03-2017	08:45 to 10:25	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	100	210
23-03-2017	15:24 to 16:54	EL1	維修 / 更換電梯機械組件	90	
24-03-2017	11:30 to 14:00	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	150	
24-04-2017	13:55 to 15:11	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	76	
28-04-2017	07:13 to 08:00	EL1	"緊急停掣"被按	47	948
11-05-2017	13:35 to 14:33	EL1	檢查 / 調校電氣或安全設備	58	
12-05-2017	13:27 to 13:56	EL1	"緊急停掣"被按	29	
29-07-2017	06:45 to 08:50	EL1	檢查、維修電梯控制線路	125	
31-07-2017	06:47 to 08:00	EL1	雜物卡進電梯	73	238
10-08-2017	08:02 to 19:30	EL1	檢查 / 調校電梯機械組件	688	
23-08-2017	17:38 to 18:40	EL1	雜物卡進電梯	62	
15-10-2017	13:18 to 14:46	EL1	發出異常聲響	88	
10-12-2017	07:00 to 08:30	EL1	梯梳掣被打	90	2019
17-12-2017	17:00 to 18:00	EL1	固定電梯旁板	60	
01-02-2018	08:00 to 09:40	EL1	"緊急停掣"被按	100	
01-02-2018	17:10 to 18:52	EL1	發出異常聲響	102	
22-02-2018	20:23 to 21:10	EL1	梯梳掣被打	47	
05-03-2018	18:50 to 19:35	EL1	調校扶手帶	45	
07-03-2018	06:45 to 08:00	EL1	"緊急停掣"被按	75	
07-03-2018	08:20 to 24:15	EL1	檢查、維修電梯控制線路	1555	
08-03-2018	06:00 to 16:00	EL1	發出異常聲響	40	
21-03-2018	21:35 to 22:15	EL1	發出異常聲響	40	
22-03-2018	06:55 to 07:50	EL1	檢查、維修電梯控制線路	55	

維修時間(分鐘)	次數
0-30	2
31-60	30
61-240	59
241-1095	17
>1095	5

60分鐘 = 1小時  
240分鐘 = 4小時  
1095分鐘 = 1日運作時間



**電梯編號EL2 (英華臺至般咸道)**  
2014年7月至2018年3月維修記錄總表

每日運作時間：上午六時 至 晚上十二時十五分  
例行檢查：星期二、下午三時十五分 至 下午四時正

故障日期	故障時間	電梯編號	故障原因	維修時間 (分鐘)	總維修時間 (分鐘)
01-08-2014	22:03 to 23:30	EL2	雜物卡進電梯	87	2699
04-08-2014	12:05 to 13:20	EL2	其他	75	
12-08-2014	22:32 to 23:40	EL2	維修 / 更換電梯機械組件	68	
13-08-2014	00:55 to 01:30	EL2	維修 / 更換電梯機械組件	35	
26-08-2014	06:51 to 09:05	EL2	"緊急停掣"被按	134	
07-09-2014	16:40 to 18:39	EL2	"緊急停掣"被按	119	
03-10-2014	11:55 to 14:15	EL2	雜物卡進電梯	140	
05-10-2014	10:27 to 11:43	EL2	"緊急停掣"被按	76	
10-10-2014	20:38 to 22:53	EL2	維修 / 更換電梯機械組件	135	
13-10-2014	21:21 to 23:00	EL2	"緊急停掣"被按	99	
20-10-2014	18:31 to 19:52	EL2	雜物卡進電梯	81	2181
07-11-2014	06:52 to 08:30	EL2	"緊急停掣"被按	98	
30-11-2014	15:46 to 18:45	EL2	雜物卡進電梯	179	
13-12-2014	11:15 to 12:08	EL2	雜物卡進電梯	53	
14-12-2014	08:26 to 24:00				
15-12-2014	06:30 to 11:43	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	1247	
29-12-2014	13:07 to 14:20	EL2	雜物卡進電梯	73	
05-01-2015	07:52 to 09:41	EL2	"緊急停掣"被按	109	
10-01-2015	17:59 to 18:54	EL2	雜物卡進電梯	55	
25-02-2015	16:09 to 17:35	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	86	
14-03-2015	20:03 to 21:46	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	103	628
25-03-2015	13:35 to 18:10	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	275	
09-04-2015	15:00 to 17:21	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	141	
14-04-2015	17:41 to 18:22	EL2	雜物卡進電梯	41	
21-04-2015	23:04 to 24:00	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	56	
08-05-2015	19:36 to 21:40	EL2	雜物卡進電梯	124	
19-05-2015	20:00 to 22:45	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	165	
28-05-2015	19:57 to 21:31	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	94	
18-06-2015	06:48 to 07:32	EL2	"緊急停掣"被按	44	
24-06-2015	10:18 to 14:04	EL2	維修 / 更換電梯機械組件	226	
26-06-2015	17:51 to 19:02	EL2	雜物卡進電梯	71	1127
27-06-2015	06:33 to 09:18	EL2	維修 / 更換電氣或安全設備	165	
02-07-2015	22:00 to 22:45	EL2	雜物卡進電梯	45	
11-07-2015	19:21 to 21:45	EL2	雜物卡進電梯	144	
24-07-2015	21:37 to 22:32	EL2	雜物卡進電梯	55	
22-07-2015	12:03 to 24:15	EL2	其他		
23-07-2015	06:00 to 20:30	EL2		1602	
28-07-2015	19:44 to 22:05	EL2	雜物卡進電梯	141	
01-08-2015	16:07 to 17:55	EL2	雜物卡進電梯	108	
15-08-2015	06:37 to 08:46	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	129	
22-08-2015	09:43 to 10:41	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	58	4008
22-08-2015	16:51 to 17:39	EL2	維修 / 更換電氣或安全設備	48	
25-08-2015	05:40 to 00:15	EL2	維修 / 更換電氣或安全設備	1115	
26-08-2015	06:00 to 15:23	EL2	維修 / 更換電氣或安全設備	563	
10-10-2015	20:58 to 22:24	EL2	"緊急停掣"被按	86	
31-10-2015	06:40 to 07:20	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	40	
09-11-2015	16:35 to 17:31	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	56	
10-11-2015	22:05 to 23:10	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	65	
15-11-2015	11:12 to 12:06	EL2	"緊急停掣"被按	54	
16-11-2015	18:29 to 20:24	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	115	
24-11-2015	23:09 to 23:43	EL2	"緊急停掣"被按	34	1235
29-11-2015	12:33 to 13:20	EL2	"緊急停掣"被按	47	
04-12-2015	12:31 to 14:26	EL2	維修 / 更換電氣或安全設備	115	
05-12-2015	17:50 to 18:46	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	56	
07-12-2015	07:23 to 08:07	EL2	維修 / 更換電氣或安全設備	44	
09-12-2015	07:50 to 08:40	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	50	
11-12-2015	06:59 to 08:00	EL2	"緊急停掣"被按	61	
15-12-2015	06:34 to 07:10	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	36	
24-12-2015	14:13 to 16:35	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	142	
26-12-2015	11:30 to 14:08	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	158	
29-12-2015	19:44 to 21:00	EL2	維修 / 更換電氣或安全設備	76	
07-01-2016	13:18 to 15:06	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	108	3859
07-01-2016	21:24 to 22:12	EL2	"緊急停掣"被按	48	
08-01-2016	19:10 to 21:07	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	117	
09-01-2016	11:52 to 13:40	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	108	
09-01-2016	18:31 to 20:40	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	129	
09-01-2016	22:00 to 23:08	EL2	"緊急停掣"被按	68	
14-01-2016	20:59 to 21:48	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	49	
19-01-2016	22:47 to 23:31	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	44	
27-01-2016	21:50 to 23:10	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	80	
29-01-2016	07:58 to 10:22	EL2	維修 / 更換電梯機械組件	144	
29-01-2016	19:04 to 21:10	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	126	
31-01-2016	22:27 to 23:17	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	50	1960
11-02-2016	20:30 to 24:00				
12-02-2016	06:00 to 24:00	EL2	維修 / 更換電梯機械組件		
13-02-2016	06:00 to 17:10				
17-02-2016	06:35 to 06:57	EL2	"緊急停掣"被按	22	
18-02-2016	22:21 to 23:05	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	44	
28-02-2016	07:01 to 08:25	EL2	"緊急停掣"被按	84	
28-02-2016	17:01 to 18:05	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	64	
02-03-2016	14:46 to 15:26	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	40	
07-03-2016	11:03 to 13:05	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	122	
10-03-2016	06:30 to 08:00	EL2	"緊急停掣"被按	90	53
12-03-2016	16:07 to 18:15	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	128	
16-03-2016	12:54 to 14:50	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	116	
30-03-2016	19:30 to 21:28	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	118	
07-04-2016	06:47 to 07:40	EL2	維修 / 更換電氣或安全設備	53	
09-04-2016	06:28 to 07:20	EL2	"緊急停掣"被按	52	
16-04-2016	06:35 to 07:23	EL2	維修 / 更換電氣或安全設備	48	
17-04-2016	06:44 to 08:25	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	101	
17-04-2016	11:22 to 12:26	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	64	
17-04-2016	17:36 to 18:55	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	79	
18-04-2016	07:13 to 08:06	EL2	"緊急停掣"被按	53	110
21-04-2016	19:36 to 21:26	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	110	
25-04-2016	08:57 to 10:26	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	89	
25-04-2016	12:43 to 14:16	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	93	

電梯編號EL2 (英華臺至般咸道)  
2014年7月至2018年3月維修記錄總表

28-04-2016	13:31	to	15:00	EL2	"緊急停掣"被按	89	2425
07-05-2016	20:13	to	21:14	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	61	
08-05-2016	09:35	to	11:28	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	113	
12-05-2016	07:08	to	08:38	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	90	
12-05-2016	19:40	to	21:20	EL2	維修 / 更換電梯機械組件	100	
13-05-2016	16:49	to	17:42	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	53	
13-05-2016	19:27	to	20:50	EL2	"緊急停掣"被按	83	
14-05-2016	07:15	to	10:31	EL2	"緊急停掣"被按	196	
23-05-2016	06:55	to	07:40	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	45	
24-05-2016	21:23	to	22:05	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	42	
25-05-2016	19:14	to	21:01	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	107	
30-05-2016	06:45	to	08:05	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	80	
31-05-2016	06:45	to	07:35	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	50	
06-06-2016	15:35	to	17:42	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	127	
08-06-2016	14:37	to	17:10	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	153	
08-06-2016	22:21	to	23:04	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	43	
10-06-2016	06:51	to	08:26	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	95	
13-06-2016	14:45	to	17:21	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	156	
30-07-2016	06:00	to	07:00	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	60	
31-07-2016	06:55	to	24:15	EL2	維修 / 更換電氣或安全設備	1040	
01-08-2016	06:00	to	16:30	EL2	維修 / 更換電氣或安全設備	1040	
05-08-2016	17:06	to	17:35	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	29	
11-08-2016	21:32	to	22:30	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	58	
13-08-2016	06:45	to	08:10	EL2	"緊急停掣"被按	85	
14-08-2016	19:45	to	20:45	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	60	
25-08-2016	06:57	to	08:02	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	65	
26-08-2016	06:00	to	06:25	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	25	
29-08-2016	15:35	to	17:53	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	138	
03-09-2016	18:45	to	21:35	EL2	雜物卡進電梯	170	
04-09-2016	12:52	to	14:00	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	68	
21-09-2016	14:59	to	17:00	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	121	
22-09-2016	20:51	to	21:43	EL2	"緊急停掣"被按	52	
07-10-2016	16:54	to	19:30	EL2	維修 / 更換電梯機械組件	156	
09-10-2016	07:03	to	09:00	EL2	維修 / 更換電梯機械組件	117	
13-10-2016	17:50	to	19:44	EL2	雜物卡進電梯	114	
15-10-2016	22:50	to	23:24	EL2	雜物卡進電梯	34	
19-10-2016	06:47	to	07:45	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	58	
20-10-2016	06:50	to	08:30	EL2	雜物卡進電梯	100	
22-10-2016	17:30	to	19:49	EL2	雜物卡進電梯	139	
27-10-2016	07:26	to	08:30	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	64	
04-11-2016	06:40	to	08:15	EL2	雜物卡進電梯	95	
24-11-2016	06:53	to	09:20	EL2	雜物卡進電梯	147	
20-12-2016	06:35	to	08:17	EL2	雜物卡進電梯	102	
21-12-2016	06:47	to	07:38	EL2	雜物卡進電梯	51	
26-12-2016	09:52	to	11:00	EL2	雜物卡進電梯	68	
30-12-2016	19:18	to	20:49	EL2	雜物卡進電梯	91	
02-01-2017	17:17	to	18:43	EL2	"緊急停掣"被按	86	
15-01-2017	16:49	to	18:10	EL2	雜物卡進電梯	81	
19-01-2017	18:45	to	20:00	EL2	雜物卡進電梯	75	
29-01-2017	14:25	to	15:56	EL2	雜物卡進電梯	91	
11-02-2017	06:47	to	08:25	EL2	"緊急停掣"被按	98	
01-03-2017	06:48	to	08:22	EL2	雜物卡進電梯	94	
02-03-2017	06:45	to	07:33	EL2	維修 / 更換電梯機械組件	48	
10-03-2017	08:00	to	09:50	EL2	維修 / 更換電梯機械組件	110	
13-03-2017	06:54	to	07:32	EL2	雜物卡進電梯	38	
18-03-2017	19:19	to	20:30	EL2	雜物卡進電梯	71	
21-03-2017	19:08	to	19:48	EL2	雜物卡進電梯	40	
22-03-2017	12:31	to	14:03	EL2	雜物卡進電梯	92	
29-03-2017	22:07	to	22:45	EL2	雜物卡進電梯	38	
30-03-2017	19:15	to	21:04	EL2	雜物卡進電梯	109	
05-04-2017	06:54	to	07:33	EL2	雜物卡進電梯	39	
10-04-2017	07:27	to	08:33	EL2	雜物卡進電梯	66	
10-04-2017	19:06	to	20:06	EL2	雜物卡進電梯	60	
16-04-2017	07:13	to	08:00	EL2	雜物卡進電梯	47	
26-04-2017	18:23	to	20:18	EL2	雜物卡進電梯	115	
29-04-2017	08:29	to	09:52	EL2	雜物卡進電梯	83	
02-05-2017	06:46	to	07:32	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	46	
03-05-2017	21:41	to	22:17	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	36	
06-05-2017	06:19	to	08:12	EL2	"緊急停掣"被按	113	
08-05-2017	07:49	to	11:44	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	235	
18-05-2017	08:05	to	09:09	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	64	
23-05-2017	19:38	to	20:19	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	41	
25-05-2017	06:52	to	09:07	EL2	"緊急停掣"被按	135	
28-05-2017	06:47	to	08:10	EL2	雜物卡進電梯	83	
02-06-2017	06:46	to	08:20	EL2	雜物卡進電梯	94	
04-06-2017	06:48	to	07:45	EL2	維修 / 更換電梯機械組件	57	
12-06-2017	07:48	to	08:56	EL2	雜物卡進電梯	68	
19-06-2017	06:50	to	07:36	EL2	維修 / 更換電梯機械組件	46	
06-07-2017	22:22	to	22:55	EL2	雜物卡進電梯	33	
08-07-2017	06:46	to	07:32	EL2	更換損壞梯級轆	46	
11-07-2017	06:45	to	09:52	EL2	雜物卡進電梯	187	
19-07-2017	07:01	to	08:05	EL2	雜物卡進電梯	64	
22-07-2017	06:45	to	08:15	EL2	雜物卡進電梯	90	
23-07-2017	06:50	to	08:00	EL2	"緊急停掣"被按	70	
28-07-2017	06:40	to	07:45	EL2	檢查、維修電梯控制線路	65	
29-07-2017	06:40	to	07:45	EL2	檢查、維修電梯控制線路	65	
03-08-2017	06:30	to	08:00	EL2	雜物卡進電梯	90	
04-08-2017	08:15	to	08:56	EL2	雜物卡進電梯	41	
05-08-2017	06:55	to	07:55	EL2	檢查、維修電梯控制線路	60	
06-08-2017	06:47	to	08:09	EL2	"緊急停掣"被按	82	
19-08-2017	16:50	to	18:32	EL2	雜物卡進電梯	102	
20-08-2017	07:00	to	07:40	EL2	雜物卡進電梯	40	
23-08-2017	17:38	to	18:50	EL2	雜物卡進電梯	72	
25-08-2017	06:50	to	07:30	EL2	"緊急停掣"被按	40	
26-08-2017	06:51	to	08:12	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	81	
03-09-2017	08:32	to	09:32	EL2	檢查 / 調校電梯機械組件	60	
09-09-2017	07:15	to	07:40	EL2	"緊急停掣"被按	25	
14-09-2017	06:48	to	08:55	EL2	雜物卡進電梯	127	
15-09-2017	12:23	to	13:40	EL2	雜物卡進電梯	77	
16-09-2017	06:50	to	08:25	EL2	雜物卡進電梯	95	

2425

1971

1336

1071

1428



1949

電梯編號EL2 (英華臺至般咸道)  
2014年7月至2018年3月維修記錄總表

19-09-2017	07:27 to 10:12	EL2	"緊急停掣"被按	165	2318	
23-09-2017	06:00 to 08:52	EL2	檢查 / 調校電氣或安全設備	172		
01-10-2017	08:25 to 09:00	EL2	"緊急停掣"被按	35		
02-10-2017	08:05 to 10:13	EL2	重置電梯安全裝置	128		
17-10-2017	21:01 to 23:22	EL2	"緊急停掣"被按	141		
19-10-2017	06:35 to 07:50	EL2	重置電梯安全裝置	75		
21-10-2017	06:30 to 09:19	EL2	重置電梯安全裝置	169		
26-10-2017	06:50 to 08:34	EL2	梯梳掣被打	104		
26-10-2017	22:22 to 23:04	EL2	重置電梯安全裝置	42		
26-10-2017	06:50 to 08:34	EL2	重置電梯安全裝置	104		
02-11-2017	06:35 to 08:10	EL2	重置電梯安全裝置	95		
11-11-2017	06:48 to 09:29	EL2	重置電梯安全裝置	161		
13-11-2017	18:00 to 20:50	EL2	固定電梯旁板	170		
13-11-2017	06:00 to 08:00	EL2	"緊急停掣"被按	120		
18-11-2017	18:49 to 19:49	EL2	"緊急停掣"被按	60		
19-11-2017	08:02 to 09:52	EL2	檢查及調校扶手帶驅動軸	110		
05-12-2017	13:30 to 17:30	EL2	檢查開關時間	240		
06-12-2017	06:50 to 07:30	EL2	梯梳級掣	40		
10-12-2017	21:20 to 22:00	EL2	梯梳掣被打	40		
11-12-2017	22:12 to 23:30	EL2	固定電梯旁板	78		
18-12-2017	18:05 to 19:06	EL2	梯梳掣被打	61		
29-12-2017	10:41 to 16:26	EL2	檢查及調校扶手帶	345		
19-01-2018	13:27 to 14:38	EL2	"緊急停掣"被按	71		1220
20-01-2018	09:04 to 10:43	EL2	發出異常警響	99		
20-01-2018	14:58 to 15:38	EL2	梯梳掣被打	40		
20-01-2018	18:07 to 19:54	EL2	梯梳掣被打	107		
21-01-2018	09:11 to 10:41	EL2	梯梳掣被打	90		
24-01-2018	11:03 to 12:00	EL2	梯梳掣被打	57		
26-01-2018	07:45 to 09:30	EL2	檢查、維修電梯控制線路	105		
03-03-2018	06:48 to 07:25	EL2	檢查及調校扶手帶	37		
11-03-2018	06:59 to 08:10	EL2	發出異常警響	71		
19-03-2018	06:52 to 08:35	EL2	梯梳掣被打	103		
26-03-2018	06:54 to 08:43	EL2	檢查、維修電梯控制線路	109		
29-03-2018	06:46 to 12:17	EL2	更換損壞梯級軸	331		

維修時間(分鐘)	次數
0-30	3
31-60	53
61-240	106
241-1095	3
>1095	4

60分鐘 = 1小時  
240分鐘 = 4小時  
1095分鐘 = 1日運作時間





**電梯編號EL3 (高街至英華道)**  
2014年7月至2018年3月維修記錄總表

例行檢查：星期二 - 下午三時十五分 至 下午四時正  
例行檢查：星期二 - 晚上十一時 至 午夜十二時

故障日期	故障時間	電梯編號	故障原因	維修時間 (分鐘)	總維修時間 (分鐘)	
01-08-2014	06:44 to 07:41	EL3	檢查 / 調校電梯機械組件	57	639	
08-08-2014	22:00 to 23:38	EL3	雜物卡進電梯	98		
16-08-2014	06:33 to 07:35	EL3	維修 / 更換電梯機械組件	62		
20-08-2014	07:47 to 13:33	EL3	維修 / 更換電梯機械組件	346		
29-08-2014	07:04 to 08:20	EL3	"緊急停掣"被按	76		
04-10-2014	06:33 to 08:42	EL3	"緊急停掣"被按	129		129
08-01-2015	06:48 to 10:31	EL3	檢查 / 調校電梯機械組件	223		491
14-02-2015	12:39 to 17:07	EL3	檢查 / 調校電氣或安全設備	268		
11-04-2015	06:04 to 10:00	EL3	檢查 / 調校電梯機械組件	236		388
21-05-2015	06:33 to 08:16	EL3	"緊急停掣"被按	103		
27-05-2015	09:11 to 10:00	EL3	雜物卡進電梯	49		
24-07-2015	13:17 to 15:11	EL3	檢查 / 調校電氣或安全設備	114	128	
11-08-2015	23:26 to 23:40	EL3	"緊急停掣"被按	14	87	
28-10-2015	06:35 to 07:15	EL3	"緊急停掣"被按	40		
24-12-2015	21:58 to 22:45	EL3	檢查 / 調校電氣或安全設備	47	200	
09-01-2016	06:50 to 08:33	EL3	檢查 / 調校電氣或安全設備	103		
08-03-2016	20:39 to 21:30	EL3	檢查 / 調校電氣或安全設備	51		
30-03-2016	17:54 to 18:40	EL3	檢查 / 調校電氣或安全設備	46		
09-04-2016	07:10 to 08:30	EL3	"緊急停掣"被按	80		2366
12-04-2016	07:11 to 08:56	EL3	檢查 / 調校電氣或安全設備	105		
20-05-2016	16:17 to 17:10	EL3	雜物卡進電梯	53		
04-06-2016	13:49 to 17:51	EL3	維修 / 更換電梯機械組件	242		
06-06-2016	18:38 to 24:15	EL3	維修 / 更換電梯機械組件	337		
07-06-2016	06:00 to 10:00	EL3	維修 / 更換電梯機械組件	94		
11-06-2016	20:36 to 22:10	EL3	維修 / 更換電梯機械組件	94		
13-06-2016	07:00 to 24:15	EL3	維修 / 更換電梯機械組件	1455		
14-06-2016	06:00 to 13:00	EL3	維修 / 更換電氣或安全設備	362	456	
20-08-2016	10:45 to 16:47	EL3	維修 / 更換電氣或安全設備	362		
07-09-2016	12:11 to 13:45	EL3	檢查 / 調校電氣或安全設備	94	518	
13-10-2016	07:00 to 14:00	EL3	其他	420		
15-10-2016	06:32 to 08:10	EL3	檢查 / 調校電氣或安全設備	98		
19-01-2017	06:30 to 08:15	EL3	"緊急停掣"被按	105		
02-03-2017	08:18 to 09:54	EL3	"緊急停掣"被按	96		391
03-05-2017	07:16 to 08:16	EL3	"緊急停掣"被按	60		190
10-06-2017	06:48 to 07:33	EL3	"緊急停掣"被按	45		
29-06-2017	06:55 to 08:20	EL3	"緊急停掣"被按	85		
20-07-2017	11:16 to 12:07	EL3	更換損壞梯級鏈	51		
29-07-2017	06:40 to 07:45	EL3	檢查 / 調校電氣或安全設備	65		
30-07-2017	22:10 to 23:11	EL3	"緊急停掣"被按	61		
31-07-2017	06:47 to 09:00	EL3	雜物卡進電梯	133		
06-08-2017	06:44 to 08:48	EL3	"緊急停掣"被按	124		
23-09-2017	06:00 to 08:52	EL3	"緊急停掣"被按	172		
30-09-2017	07:20 to 07:50	EL3	"緊急停掣"被按	30	970	
08-11-2017	07:20 to 08:12	EL3	"緊急停掣"被按	52		
11-11-2017	06:50 to 09:39	EL3	梯梳掣被打	169		
23-11-2017	08:59 to 11:58	EL3	檢查及調校梯級鏈	179		
26-11-2017	09:56 to 11:11	EL3	固定電梯旁板	75		
05-12-2017	13:30 to 17:30	EL3	檢查開關時間	240		
18-12-2017	08:30 to 09:30	EL3	發出異常警響	60		
24-12-2017	06:00 to 08:45	EL3	檢查 - 維修電梯控制線路	165		
27-12-2017	06:30 to 07:00	EL3	梯梳掣被打	30		605
03-02-2018	06:45 to 08:02	EL3	迫力不良	77		
05-02-2018	06:05 to 07:55	EL3	"緊急停掣"被按	110		
06-02-2018	06:46 to 08:33	EL3	"緊急停掣"被按	107		
08-02-2018	07:51 to 08:27	EL3	迫力不良	36		
27-02-2018	06:47 to 09:36	EL3	"緊急停掣"被按	169		
11-03-2018	08:37 to 10:23	EL3	發出異常警響	106		

維修時間(分鐘)	次數
0-30	1
31-60	9
61-240	17
241-1095	6
>1095	1

60分鐘 = 1小時  
240分鐘 = 4小時  
1095分鐘 = 1日運作時間



電梯編號EL4 (餘樂里至高街)

2014年7月至2018年3月維修記錄總表

每日運作時間：上午六時至晚上十二時十五分

例行檢查：星期二，下午三時十五分至下午四時正

故障日期	故障時間	電梯編號	故障原因	維修時間 (分鐘)	總維修時間 (分鐘)
08-09-2014	06:09 to 07:50	EL4	檢查 / 調校電梯機械組件	101	101
06-10-2014	11:46 to 15:39	EL4	"緊急停掣"被按	233	233
27-01-2015	19:15 to 24:00	EL4	其他	285	2290
27-01-2015	19:15 to 24:00	EL4	其他	285	
13-02-2015	06:48 to 17:07	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	619	
13-02-2015	06:48 to 17:07	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	619	
16-02-2015	06:49 to 14:51	EL4	維修 / 更換電氣或安全設備	482	
16-02-2015	06:49 to 14:51	EL4	維修 / 更換電氣或安全設備	482	
17-02-2015	06:49 to 07:20	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	31	
17-02-2015	06:49 to 07:20	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	31	
11-03-2015	14:06 to 19:32	EL4	雜物卡進電梯	326	
11-03-2015	14:06 to 19:32	EL4	雜物卡進電梯	326	
09-04-2015	07:05 to 10:58	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	233	
09-04-2015	07:05 to 10:58	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	233	
11-04-2015	06:04 to 11:46	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	342	
11-04-2015	06:04 to 11:46	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	342	
08-05-2015	11:47 to 13:11	EL4	其他	84	
21-05-2015	06:33 to 08:16	EL4	"緊急停掣"被按	103	
28-05-2015	07:44 to 08:22	EL4	"緊急停掣"被按	38	
01-06-2015	07:25 to 08:30	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	65	
01-09-2015	07:18 to 17:00	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	582	
02-09-2015	09:43 to 11:10	EL4	"緊急停掣"被按	87	
03-09-2015	06:46 to 07:57	EL4	維修 / 更換電氣或安全設備	71	2165
11-09-2015	14:13 to 17:17	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	184	
13-09-2015	10:37 to 11:43	EL4	"緊急停掣"被按	66	
14-09-2015	15:45 to 00:15	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	510	
15-09-2015	06:00 to 15:00	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	540	
26-09-2015	06:45 to 08:00	EL4	維修 / 更換電氣或安全設備	75	
26-09-2015	16:55 to 17:45	EL4	"緊急停掣"被按	50	
09-04-2016	06:35 to 07:40	EL4	"緊急停掣"被按	65	
03-05-2016	14:00 to 24:15	EL4	其他	1200	3288
04-05-2016	06:00 to 15:45	EL4	其他	480	
12-05-2016	10:00 to 18:00	EL4	其他	810	
31-05-2016	10:45 to 24:15	EL4	其他	510	
01-06-2016	06:00 to 14:30	EL4	其他	223	
15-06-2016	14:20 to 18:03	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	65	
16-06-2016	06:00 to 24:15	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	72	
17-06-2016	06:00 to 24:15	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	184	
07-08-2016	11:15 to 12:20	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	65	321
23-11-2016	17:10 to 18:22	EL4	雜物卡進電梯	72	
25-11-2016	11:26 to 14:30	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	184	
20-01-2017	13:00 to 14:33	EL4	雜物卡進電梯	93	150
21-03-2017	17:36 to 18:33	EL4	"緊急停掣"被按	57	
21-04-2017	15:59 to 17:14	EL4	"緊急停掣"被按	75	256
01-06-2017	20:54 to 22:35	EL4	雜物卡進電梯	101	
09-06-2017	15:00 to 16:20	EL4	雜物卡進電梯	80	10574
29-07-2017	06:40 to 07:45	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	65	
30-07-2017	13:53 to 24:15	EL4	其他	5677	
31-07-2017	06:00 to 24:15				
01-08-2017	06:00 to 24:15				
02-08-2017	06:00 to 24:15				
03-08-2017	06:00 to 24:15				
04-08-2017	06:00 to 17:15	EL4	其他	4782	
09-09-2017	07:15 to 08:05				
14-09-2017	17:33 to 24:15				
18-09-2017	06:00 to 24:15				
17-09-2017	06:00 to 24:15				
16-09-2017	06:00 to 24:15	EL4	其他	136	
15-09-2017	06:00 to 24:15				
12-10-2017	07:10 to 09:26				
29-10-2017	06:49 to 08:00				
31-10-2017	06:49 to 15:00				
03-11-2017	06:35 to 12:20	EL4	維修 / 更換電梯機械組件	345	

電梯編號EL4 (餘樂里至高街)

2014年7月至2018年3月維修記錄總表



26-11-2017	12:05 to 24:15	EL4	其他	3800	4843
27-11-2017	06:00 to 24:15				
28-11-2017	06:00 to 24:15				
29-11-2017	06:00 to 20:40				
05-12-2017	13:30 to 17:30	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	240	141
09-01-2018	18:45 to 19:46	EL4	"緊急停掣"被按	61	
12-02-2018	18:55 to 20:15	EL4	檢查 / 調校電氣或安全設備	80	

維修時間(分鐘)	次數
0-30	0
31-60	5
61-240	21
241-1095	16
>1095	1

60分鐘 = 1小時

240分鐘 = 4小時

1095分鐘 = 1日運作時間





電梯編號EL5 (第三街至餘樂里)

2014年7月至2018年3月維修記錄總表

每日運作時間：上午六時至晚上十二時十五分

例行檢查：星期二，下午三時十五分至下午四時正

故障日期	故障時間	電梯編號	故障原因	維修時間 (分鐘)	總維修時間 (分鐘)
07-08-2014	12:50 to 19:09	EL5	雜物卡進電梯	379	760
09-08-2014	19:16 to 21:00	EL5	維修 / 更換電氣或安全設備	104	
12-08-2014	18:40 to 20:46	EL5	維修 / 更換電氣或安全設備	126	
22-08-2014	20:23 to 21:17	EL5	"緊急停掣"被按	54	
28-08-2014	18:53 to 20:30	EL5	"緊急停掣"被按	97	1144
08-10-2014	12:40 to 15:58	EL5	雜物卡進電梯	198	
01-11-2014	06:37 to 13:39	EL5	"緊急停掣"被按	422	
10-11-2014	16:20 to 17:50	EL5	雜物卡進電梯	90	
20-11-2014	06:35 to 07:25	EL5	"緊急停掣"被按	50	
08-12-2014	14:50 to 16:57	EL5	"緊急停掣"被按	127	
18-12-2014	18:28 to 19:51	EL5	雜物卡進電梯	83	
24-12-2014	10:46 to 12:29	EL5	維修 / 更換電氣或安全設備	103	1266
26-12-2014	13:32 to 14:43	EL5	雜物卡進電梯	71	
21-01-2015	21:52 to 22:35	EL5	"緊急停掣"被按	43	
21-01-2015	21:52 to 22:35	EL5	"緊急停掣"被按	43	
26-01-2015	17:00 to 19:19	EL5	雜物卡進電梯	139	
26-01-2015	17:00 to 19:19	EL5	雜物卡進電梯	139	
09-02-2015	06:00 to 06:35	EL5	雜物卡進電梯	35	
09-02-2015	06:00 to 06:35	EL5	雜物卡進電梯	35	
07-03-2015	11:13 to 14:31	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	198	
07-03-2015	11:13 to 14:31	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	198	
12-03-2015	22:37 to 23:27	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	50	
12-03-2015	22:37 to 23:27	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	50	
16-03-2015	07:22 to 08:10	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	48	
16-03-2015	07:22 to 08:10	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	48	
18-03-2015	12:56 to 14:56	EL5	檢查 / 調校電梯機械組件	120	
18-03-2015	12:56 to 14:56	EL5	檢查 / 調校電梯機械組件	120	
16-04-2015	15:22 to 17:00	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	98	1086
16-04-2015	15:22 to 17:00	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	98	
23-04-2015	17:31 to 18:30	EL5	"緊急停掣"被按	59	
23-04-2015	17:31 to 18:30	EL5	"緊急停掣"被按	59	
01-05-2015	15:58 to 17:35	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	97	
01-05-2015	19:42 to 21:30	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	108	
09-05-2015	19:49 to 21:37	EL5	雜物卡進電梯	108	
08-06-2015	07:00 to 10:01	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	181	
18-06-2015	15:15 to 17:32	EL5	雜物卡進電梯	137	
18-06-2015	19:10 to 21:31	EL5	"緊急停掣"被按	141	
18-07-2015	10:21 to 11:48	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	87	1317
22-08-2015	07:07 to 08:07	EL5	"緊急停掣"被按	60	
02-09-2015	14:46 to 17:06	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	140	
04-09-2015	19:04 to 21:11	EL5	維修 / 更換電氣或安全設備	127	
11-09-2015	12:50 to 15:40	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	170	
29-09-2015	19:44 to 21:55	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	131	
30-09-2015	08:13 to 18:15	EL5	維修 / 更換電梯機械組件	602	
04-10-2015	16:47 to 18:18	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	91	726
05-10-2015	19:00 to 21:23	EL5	"緊急停掣"被按	143	
06-10-2015	21:33 to 22:20	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	47	
07-10-2015	11:45 to 13:10	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	85	
26-10-2015	12:56 to 14:33	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	97	
29-10-2015	14:49 to 17:18	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	149	
02-11-2015	21:48 to 22:24	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	36	
06-11-2015	06:39 to 07:07	EL5	"緊急停掣"被按	28	
07-11-2015	06:46 to 07:21	EL5	"緊急停掣"被按	35	
09-12-2015	08:25 to 08:40	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	15	477
19-01-2016	06:48 to 08:08	EL5	"緊急停掣"被按	80	
11-03-2016	20:53 to 22:06	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	73	
23-03-2016	07:50 to 10:55	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	185	
27-03-2016	10:47 to 13:06	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	139	
07-04-2016	15:34 to 16:43	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	69	
26-04-2016	19:20 to 21:38	EL5	"緊急停掣"被按	138	
28-04-2016	08:42 to 10:23	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	101	
28-04-2016	19:16 to 20:14	EL5	"緊急停掣"被按	58	

電梯編號EL5 (第三街至餘樂里)

2014年7月至2018年3月維修記錄總表

18-05-2016	17:36 to 24:15	EL5	維修 / 更換電梯機械組件	399	
19-05-2016	06:00 to 14:00				
23-05-2016	22:53 to 23:20	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	27	
05-06-2016	14:01 to 15:27	EL5	雜物卡進電梯	86	
27-07-2016	12:30 to 13:48	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	78	163
30-07-2016	22:42 to 23:15	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	33	
01-09-2016	20:50 to 21:42	EL5	"緊急停掣"被按	52	
22-10-2016	13:05 to 19:49	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	404	588
21-11-2016	06:58 to 07:39	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	41	
14-12-2016	06:40 to 08:10	EL5	"緊急停掣"被按	90	
22-12-2016	22:37 to 23:30	EL5	雜物卡進電梯	53	
19-01-2017	11:00 to 13:08	EL5	雜物卡進電梯	128	294
22-01-2017	15:17 to 16:23	EL5	雜物卡進電梯	66	
03-03-2017	10:18 to 11:58	EL5	雜物卡進電梯	100	
20-04-2017	08:37 to 10:05	EL5	雜物卡進電梯	88	403
24-05-2017	10:50 to 13:06	EL5	"緊急停掣"被按	136	
23-06-2017	08:34 to 09:49	EL5	"緊急停掣"被按	75	
27-06-2017	08:16 to 10:00	EL5	"緊急停掣"被按	104	
09-07-2017	07:58 to 09:28	EL5	"緊急停掣"被按	90	
16-07-2017	08:31 to 10:46	EL5	雜物卡進電梯	135	2522
29-07-2017	06:40 to 07:45	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	65	
12-08-2017	07:11 to 09:41	EL5	雜物卡進電梯	150	
17-08-2017	14:03 to 15:51	EL5	"緊急停掣"被按	108	
18-08-2017	08:47 to 11:43	EL5	雜物卡進電梯	176	
30-08-2017	08:10 to 10:07	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	117	
02-09-2017	15:00 to 15:51	EL5	"緊急停掣"被按	51	
05-09-2017	06:35 to 08:35	EL5	"緊急停掣"被按	120	
15-09-2017	07:05 to 08:51	EL5	"緊急停掣"被按	106	
19-09-2017	07:05 to 07:55	EL5	"緊急停掣"被按	50	
25-09-2017	20:30 to 22:07	EL5	"緊急停掣"被按	97	
01-10-2017	08:25 to 09:00	EL5	"緊急停掣"被按	35	816
06-10-2017	06:35 to 08:00	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	85	
28-10-2017	08:00 to 09:40	EL5	"緊急停掣"被按	100	
29-10-2017	06:49 to 09:45	EL5	雜物卡進電梯	176	
05-11-2017	06:50 to 08:00	EL5	"緊急停掣"被按	70	
19-11-2017	08:02 to 09:52	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	110	
05-12-2017	13:30 to 17:30	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	240	441
02-01-2018	20:40 to 23:06	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	146	
06-01-2018	06:48 to 08:25	EL5	檢查 / 調校電氣或安全設備	97	
22-01-2018	15:14 to 17:30	EL5	維修 / 更換電梯機械組件	136	
05-02-2018	17:43 to 18:45	EL5	檢查 / 調校電梯機械組件	62	



維修時間(分鐘)	次數
0-30	3
31-60	21
61-240	50
241-1095	5
>1095	0

60分鐘 = 1小時

240分鐘 = 4小時

1095分鐘 = 1日運作時間

電梯編號EL5 (第三街至餘樂里)  
2014年7月至2018年3月維修記錄總表



故障統計分類表				
1	雜物卡進電梯	上台梯梳攝硬物		
		上台梯梳攝螺絲		
		上台梳齒攝垃圾		
		上台梳齒攝螺絲		
		下台梯梳攝硬物		
		下台梳齒攝螺絲		
		下台梯梳被打		
		梯梳攝硬物		
		扶手帶攝螺絲		
		旁板攝硬物		
		垃圾卡進電梯		
		硬物卡進電梯		
		2	檢查 / 調校電梯機械組件	調校扶手帶
				調校扶手帶鏈
調校梯級				
油盅油量不足				
3	維修 / 更換電梯機械組件	扶手帶不良		
		扶手帶因有雨而導致不良		
		扶手帶因有雨水而導致不良		
		扶手帶鬆		
		更換扶手帶		
		扶手帶轆不良		
		檢查及維修扶手帶掣		
		梯級撞梯梳		
		有人推車及貨物從扶手梯上台跌落下台，導致十多級梯級損壞		
		更換損壞梯級		
		梯級轆不良		
		更換損壞梯級轆		
4	檢查 / 調校電氣或安全設備	梯級鏈不良		
		迫力不良		
		梯頭梳齒撞崩		
		檢查、維修電梯控制線路		
		檢查、維修電梯控制線路 (不能起動)		
		檢查、維修電梯控制線路及調校扶手帶		
		重置電梯安全裝置		
		梯級安全掣被觸發		
		下台梳齒掣被觸發		
		地台板掣被觸發		
5	維修 / 更換電氣或安全設備	旁板制被撞		
		旁板掣被觸發		
		梳齒掣被觸發		
		強觸器不良		
		電子板不良		
		維修電梯電子板		
		更換損壞電子板		
		開梯及關梯時間板不良		
		檢查、維修電梯控制線路及更換損壞電子板		
		顯示板不良		
		繼電器不良		
更換損壞制動裝置				
維修電梯安全裝置				
梳齒掣不良				
6	"緊急停掣"被按	上台緊急掣被按		
		下台緊急掣被按		
7	其他	塌樹，警察封路		
		到達時機行正常, 集寶信號出錯		
		旁板玻璃爆裂，臨時圍封後重開		
		更換旁板玻璃		