

**由康樂及文化事務署主導
中西區地區小型工程計劃
研究進度報告**

目的

請各委員參閱以下由康樂及文化事務署(康文署)提交的地區小型工程計劃的研究進度報告，並提供意見。

地區小型工程計劃的可行性研究進度報告

2. 地區設施管理委員會於較早前舉行的會議上，就各項新建議的地區小型工程計劃進行討論及通過在本年度推行以下地區小型工程計劃建議，並同意由有關主導部門進行初步可行性研究。

3. 以下為康文署主導的地區小型工程計劃的可行性研究進度報告，請各委員審閱：

項目	計劃	提交建議者	工程代理人	進度報告
1.	港鐵堅尼地城站外 蔭棚加設檔雨玻璃	葉國謙議員	建築署	本署於三月十日與建築署及其承辦商進行實地視察，經初步研究，建築署認為輕身的透明物料加裝在原有的蔭棚上作為擋雨簷篷未能承受維修人員及清潔員工在加建簷篷上進行維修工程及清潔工作，故建議採用強化玻璃，並會根據港鐵公司稍後提供有關蔭棚的最新及完整的建築圖則，就結構、風阻影響、雨水排放、光線、清潔及強化玻璃的反光程度等事項作進一步研究。此外，由於上述場地位於鐵路保護區範圍內，建議的蔭棚設計亦需諮詢港鐵公司及其他相關部門，若計劃取得各方面的同意後，建築署會提交整項工程細則及預算費用。
2.	中西區區內公園及 休憩處的露天座椅 添置擋雨簷篷	楊學明議員	建築署	經建築署研究後，署方表示議員提出在香港佐治五世紀念公園其中兩組座椅加建蔭棚的建議，因位置靠近樹木，故需進行有關地基工程的技術性研究，以確保地下樹根不受相關工程

項目	計劃	提交建議者	工程代理人	進度報告
				影響。至於第三組座椅的位置因貼近後方的護土牆，受護土牆原有結構所限，該處不宜再加建新蔭棚。此外，由於香港佐治五世紀念公園位於鐵路保護區範圍內，故建築署建議就本項目諮詢港鐵公司的意見。現時，已獲得港鐵公司不反對本項目，建築署將就整項工程細則所需預算費用作出評估。
3.	要求加高科士街臨時遊樂場足球場及佐治五世紀念公園西面的足球場與籃球場間的擋波網	楊開永議員 楊學明議員	建築署	有關於科士街臨時遊樂場足球場，以及香港佐治五世紀念公園足球場與籃球場之間加高現有擋波網的提議，建築署現正就建議加建的設備，包括加建支架及拉網資料作技術性研究，希望在不影響現有擋波網結構的前提下加裝掛勾，以供安裝所需的拉網，另一方面，由於這兩處的足球場均位於鐵路保護區範圍內，待建築署完成可行性研究後，署方會就本項目諮詢港鐵公司及其他相關部門。若計劃取得港鐵公司及其他相關部門之同意，建築署將就工程具體細則的預算費用作出評估。
4.	卑路乍灣公園舞台添置風扇	張國鈞議員	建築署/ 機電工程署	工程部門現已就在舞台當中兩條柱子上加設風扇開展工程籌備工作，預計於二零一七年第三季完成。

徵詢意見

4. 請各委員參閱上述工程計劃的可行性研究進度報告，並提出意見。

文件提交

5. 本文件將於二零一七年七月十二日舉行的地區小型工程工作小組第八次會議上討論。

康樂及文化事務署
中西區康樂事務辦事處
二零一七年七月