

要求全面檢查及更換德朗邨外牆喉管事宜

房屋署回覆如下：

德朗邨屋邨辦事處人員每日均會在屋邨公用地方進行巡邏，如發現喉管出現問題，會立即跟進並安排維修。此外，屋邨工程人員在進行單位翻新及/或其他外牆維修工程時，亦會同時檢查附近的室外喉管，並在有需要時安排維修。除日常巡查外，署方會透過年度檢查定期監察外牆喉管的狀況。德朗邨本年度的檢查已於 2 月展開，至今已完成檢查的外牆喉管均狀況良好，未有發現異常情況。

根據紀錄，德朗邨近半年發生的外牆喉管損壞個案中，大部份並非因喉管自然損耗引致，例如喉管被外物擊中損毀、住戶不當通渠引致喉管鬆脫等。署方會繼續密切監察德朗邨外牆喉管的情況，如有需要會適時跟進。

(秘書處於 3 月 13 日收到)

九龍城區議會秘書處
2024 年 3 月