

**關注深水埗區內接連發生地底爆水管及路陷事故**  
**建議政府相關部門加強巡查**

多謝深水埗區議會陳國偉、龐朝輝、林家輝就上述標題事宜提呈文件，渠務署（下稱「本署」）現就文件內提出的建議回應如下。

渠務署定期為地下渠管以閉路電視進行勘查，以便及早為損壞渠管進行維修工程。渠務署亦應用創新技術提升監察效能，例如利用聲納探測系統進行排水渠勘察，使用球形地下管道檢測機械人在高水位和湍流的環境為地下渠管進行檢測工作等。

此外，針對地下渠管損毀可能令道路出現裂痕及路陷的情況，渠務署根據地下渠管的使用年期、物料、耗損情況、過往爆裂或滲漏紀錄、周遭環境的潛在影響，以及其爆裂或滲漏所造成的影響等因素，評估其損毀的風險，並以風險為本的策略制定渠管更換及修復計劃。

如發生事故，渠務署會立即向相關部門通報。同時，本署會立即調派人員採取相應行動，並設置明顯的告示牌，提醒市民注意安全。如有需要，本署亦會聯同相關部門透過政府新聞處的新聞公報或渠務署 KOL「下水水」的社交平台發布事故的最新資訊。

渠務署

2024 年 11 月