

新界元朗
橋樂坊 2 號
元朗政府合署 13 樓
區議會秘書處 (元朗民政事務處)
元朗區議會秘書
(經辦人：譚裕欣女士)

譚女士：

元朗區議會
2024 年 7 月 23 日會議
天水圍公眾街市建造工程的跟進事項

在 2024 年 7 月 23 日舉行的元朗區議會會議上，有議員就題述議程要求本署提供補充資料，有關資料現載列如下：

減輕天水圍公眾街市興建工程對周邊居民影響

就天水圍公眾街市建造工程可能造成的噪音影響，工程團隊已實施適當的緩解措施，例如採用較寧靜的油壓式樁機機種進行打樁工程，設置由吸音物料及堅實鋼板建構的高達 12 米的隔音屏障。一般而言，上述的緩解措施可有效減低打樁工程產生的聲音對周邊環境的影響，實際減噪情況則受不同因素（地盤內實際打樁位置及當時的背景聲浪）影響，不可一概而論。

按照建築噪音許可證批准，工程團隊每天只會於日間（即上午 10 時 30 分至中午 12 時正及下午 4 時至下午 5 時 30 分）進行合共不超過 3 小時的打樁工程；並向附近住宅物業管理公司發出單張，以便通知住戶打樁時間及有關資訊。此外，於打樁期間，工程團隊會在周邊住宅附近量度噪音，以協助團隊監測工程聲浪，確保噪音水平符合法例標準。工程團隊只會於建築噪音許可證批准時間內使用指定機動設備，同時亦會於較大型機器附近架設隔音帆布，以盡量減低工程聲浪。工程團隊會密切監察及適時檢討各項緩解措施的成效，以儘量減低施工期間對附近民的影響。

食物環境衛生署署長

(郭明幹



代行)

2024年8月22日

副本送：

建築署署長（經辦人：吳綺祺女士）